

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Самарской области
(Управление Роспотребнадзора по Самарской области)
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. Сызрани

446001 Самарская область
г.Сызрань,ул.Советская,100,
тел/факс.98-46-16
(Место составления акта)

“ 20 ” сентября 2018 г.
(дата составления акта)
11.00

Время составления

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 17-05/511

По адресу/адресам: 446720, Самарская область, м.р. Шигонский, с. Шигоны, ул. Советская, 146; 446720, Самарская область, муниципальный район Шигонский, с. Шигоны, ул. Революционная, 122; 446720, Самарская область, муниципальный район Шигонский, с. Шигоны, ул. Революционная, 124; 446720, Самарская область, муниципальный район Шигонский, с. Шигоны, ул. Советская, 165; 446720, Самарская область, муниципальный район Шигонский, с. Шигоны, ул. Советская, 134; 446720, Самарская область, муниципальный район Шигонский, с. Шигоны, ул. Советская, 131; 446738, Самарская область, муниципальный район Шигонский, с. Тайдаково, ул. Школьная, 2.

(Место проведения проверки)

На основании: распоряжения №17-05/417 от 20.08.2018г. Врио руководителя Управления Роспотребнадзора по Самарской области Шерстневой С.А.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена внеплановая выездная проверка

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя общеобразовательная школа «Центр образования» с. Шигоны Самарской области
(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ ” г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность _____
“ ” г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность _____
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 день-2 часа 20.09.18г. с 9.00-11.00 (2 часа)-
визуальный осмотр объекта, работа с документами
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. Сызрани

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки) Малых Алефтина Михайловна Директор 20.08.18г. в 15.20 *Лилия*

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. Сызрани Ярцева Татьяна Викторовна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчество (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор Малых Алефтина Михайловна

В ходе проведения проверки:

На момент проверки допущено невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства, а именно: Государственным бюджетным общеобразовательным учреждением Самарской области средняя общеобразовательная школа «Центр образования» с. Шигоны Самарской области допущено невыполнение пунктов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (частично), 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 (частично), 23, 24, 25 (частично), 27, 28, 29, 31, 32, 34 выданного предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор об устраниении выявленных нарушений от 30.08.2017 года № 17-05/368, срок для исполнения истек 10.08.2018 года:

Здание средней школы, расположенное по адресу: с. Шигоны, ул. Советская, д.146.

П.1 – не выполнен. В соответствии требованиям п.7.2.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в учебных помещениях светильники с люминесцентными лампами не расположены параллельно светонесущей стене

П.2-не выполнен. В соответствии требованиям п.6.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в учебных кабинетах и рекреациях не оборудованы ограждениями отопительные приборы

П.3- не выполнен. В соответствии требованиям п.5.8 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и профессионального образования», п.6.16 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» для мытья кухонной посуды на пищеблоке не установлена двухсекционная ванна

П.4-не выполнен. В соответствии требованиям п.4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в кабинете физики не установлена умывальная раковина

П.5-не выполнен. В соответствии требованиям п.7.1.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в кабинетах №20, №19 оборудование не размещено таким образом, чтобы направление основного светового потока (от окон) было слева от обучающихся

Здание начальной школы, расположенное по адресу: с. Шигоны, ул.Революционная, 122.

П.6 – не выполнен. В соответствии требованиям п.3.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных

организациях» не восстановлена целостность ограждения территории
П.7 – выполнен частично. Гигиеническое покрытие потолка и стен в актовом зале, столярно-слесарной мастерской не приведено в соответствие требованиям п.4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях». Выполнено в спортзале и изоляторе.

П.8 – не выполнен. В соответствии требованиям п.7.2.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в учебных помещениях светильники с люминесцентными лампами не размещены параллельно светонесущей стене

П.9 – не выполнен. В соответствии требованиям п.5.1 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и профессионального образования», пп.4.4, 4.5 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» на пищеблоке не отремонтирована приточно-вытяжная вентиляция.

Здание школы, расположенное по адресу: с. Тайдаково, ул. Школьная, 2.

П.11 –не выполнен. В соответствии требованиям п.3.7. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» не оборудована площадка для сбора мусора

П.12-не выполнен. В соответствии требованиям п.4.28-4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» не отремонтировано в спортивном зале гигиеническое покрытие стен, потолка и пола.

П.13-не выполнен. В соответствии требованиям п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» не отремонтировано гигиеническое покрытие стен и потолков в кабинетах №№205 (ин.языка), 23 (физика), 24 (библиотека), в кабинете домоводства, в коридорах и столовой

П.14-не выполнен. В соответствии требованиям п.5.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» демонстрационные столы в кабинетах физики и химии не установлены на подиуме

П.15-не выполнен. В соответствии требованиям п.7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» классные доски не оборудованы местным освещением-софитами

П.16-не выполнен. В соответствии требованиям п.6.8 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и профессионального образования» не организовано питание обучающихся филиала

Структурное подразделение «детский сад» Тайдаковского филиала, расположенное по адресу: с. Тайдаково, ул. Школьная, 2.

П.17 – не выполнен. В соответствии требованиям п.3.15. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в летний период не организованы исследования песка из песочниц на паразитологические, микробиологические, санитарно-химические и радиологические показатели

П.18-не выполнен. В соответствии требованиям п.4.29 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» не организована работа пищеблока согласно имеющегося по проекту набора помещений

П.19-не выполнен. В соответствии требованиям п.13.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы

дошкольных образовательных организаций» горячий цех не оборудован механической приточно-вытяжной системой вентиляции

П.20-не выполнен. В соответствии требованиям п.13.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» мойки для ополаскивания столовой и кухонной посуды не оснащены гибким шлангом с душевой насадкой

Структурное подразделение «детский сад №4», расположенное по адресу: с. Шигоны, ул.Революционная, 124.

П.21 – не выполнен. В соответствии требованиям п.3.18. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» не оборудована площадка для сбора мусора

П.22 – выполнен частично. В соответствии требованиям п.3.15 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в летний период не организованы исследования песка из песочниц на санитарно-химические и радиологические показатели. Выполнены только на микробиологические исследования.

П.23 – не выполнен. В соответствии требованиям п.4.29 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» не организована работа пищеблока согласно имеющегося по проекту набора помещений

Структурное подразделение «детский сад №1», расположенное по адресу: с.Шигоны, ул.Советская, 134.

П.24 – не выполнен. В соответствии требованиям п.3.18 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» не оборудована площадка для сбора мусора

П.25-выполнен частично. В соответствии требованиям п.3.15 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в летний период не выполнены исследования песка из песочниц на санитарно-химические и радиологические показатели. Выполнены только на микробиологические показатели.

П.27-не выполнен. В соответствии требованиям п.8.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» отопительные приборы в групповых не оборудованы ограждающими устройствами

П.28-не выполнен. В соответствии требованиям п.4.35 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» не организованы в постирочной раздельные входы (окна) для сдачи грязного и получения чистого белья

П.29-не выполнен. В соответствии требованиям п.4.29 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» не организована работа пищеблока в соответствии имеющегося по проекту набора помещений пищеблока.

П.31-не выполнен. В соответствии требованиям п.13.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» не отремонтирована вытяжная система вентиляции в горячем цехе

П.32-не выполнен. В соответствии требованиям п.13.8 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» не оборудована раковина для мытья рук в горячем цехе подводом горячей воды

П.34-не выполнен. В соответствии требованиям п.8.8 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» не используется (отсутствует) в процедурном кабинете манипуляционный стол из материалов устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств

На момент проверки Государственным бюджетным общеобразовательным учреждением Самарской области средняя общеобразовательная школа «Центр образования» с. Шигоны Самарской области выполнены пункты 10, 26, 30, 33, 35 предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор об устранении выявленных нарушений от 30.08.2017 года № 17-05/368.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений, лиц допустивших нарушения)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -----

- **выявлены факты невыполнения предписания органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):**

допущено невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства, а именно: Государственным бюджетным общеобразовательным учреждением Самарской области средняя общеобразовательная школа «Центр образования» с. Шигоны Самарской области допущено невыполнение пунктов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (частично), 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 (частично), 23, 24, 25 (частично), 27, 28, 29, 31, 32, 34 выданного предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор об устранении выявленных нарушений от 30.08.2017 года № 17-05/368, срок для исполнения истек 10.08.2018 года

Ответственность за допущенное нарушение по факту невыполнения пунктов предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор об устранении выявленных нарушений возлагается на **Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа «Центр образования» с. Шигоны Самарской области**

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

нарушений не выявлено -----

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Протокол об административном правонарушении № 17-05/849 от 20.09.18г. ст.19.5 ч.1

Предписание № 17-05/ 490 от 20.09.18г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный специалист-эксперт

Ярцева Татьяна Викторовна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Малых Алефтина Михайловна директор

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Малых

“ 20 ” сентября 2018 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)