

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ» С. ШИГОНЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШИГОНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
446720, Самарская область, Шигонский район, с. Шигоны, ул. Советская, 146
т. 8 (84648) 2-10-98, 2-16-30, факс 8(84648) 2-10-98

Информация
по устранению нарушений требований СанПиН согласно предписаний
№ 17-05/490, 491, 492, 493 от 20.08.2018г

№	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Примечание
в здании по адресу: с. Шигоны ул. Советская 146.			
1	В учебных помещениях светильники с люминесцентными лампами расположить параллельно светонесущей стене в соответствии с требованиями п.7.2.5. СанПиН 2.4.2.2821-10	10.08.2019г	Направлены письма в МАУ «ЦМТО» м.р. Шигонский №949 от 29.09.18г, Главе м.р.Шигонский от 28.09.2018 № 950
2	Выполнить ограждение отопительных приборов из безвредных для здоровья детей материалов в соответствии с требованиями п.6.1 СанПиН 2.4.2.2821-10	10.08.2019г	
3	Мытье кухонной посуды проводить в двухсекционной ванне в соответствии с требованиями п.5.8 СанПиН 2.4.5.2409-08	10.08.2019г	
4	Установить в кабинете физики умывальную раковину в соответствии с требованиями п.4.27. СанПиН	10.08.2019г	
5	В кабинетах № 19, 20 выполнить затемнение окон, чтобы направление основного потока (от окон) было слева от обучающихся в соответствии с требованиями п.7.1.3. СанПиН 2.4.2.2821-10	10.08.2019г	
6	Оборудовать на территории участка школы физкультурно-спортивную зону в соответствии с требованиями п.3.2. СанПиН 2.4.2.2821-10	01.08.2019г	
в здании по адресу: с. Шигоны ул. Революционная 122.			
1	Восстановить целостность ограждения территории школы в соответствии с требованиями п.3.1 СанПиН 2.4.2.2821-10.	10.08.2019г	Направлены письма в МАУ «ЦМТО» м.р. Шигонский №949 от 29.09.18г, Главе м.р.Шигонский от 28.09.2018 № 950
2	Привести в соответствие целостность гигиенического покрытия и внутреннюю отделку потолка и стен в кабинетах позволяющую проводить влажную уборку в соответствии с требованиями п.4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10. (актовом зале, столярно-слесарной мастерской).	10.08.2019г	
3	В учебных помещениях светильники с люминесцентными лампами расположить параллельно светонесущей стене в соответствии с требованиями п.7.2.5. СанПиН 2.4.2.2821-10	10.08.2019г	
4	Привести в рабочее состояние приточно-вытяжную вентиляцию на пищеблоке в соответствии с требованиями п.5.1. СанПиН 2.4.5.2409-08.	10.08.2019г	
5	Восстановить целостность асфальтового покрытия на территории участка школы	01.08.2019г	
6	Оснастить школьными партами с регулятором наклона поверхности рабочей плоскости кабинеты для обучающихся 1 ступени образования (2,3,4 классы) в соответствии с требованиями п.5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10.	01.08.2019г	
7	Установить умывальные раковины в кабинеты начальных классов (к-ты № 3, 4, 15) в соответствии с требованиями п.4.27. СанПиН 2.4.2.2821-10	01.08.2019г	
8	Выполнить ограждение отопительных приборов из безвредных для здоровья детей материалов в соответствии с требованиями п.6.1 СанПиН 2.4.2.2821-10	01.08.2019г	
Тайдаковский филиал ГБОУ СОШ с. Шигоны			
1	п.6.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 в учебных кабинетах и рекреациях оборудовать отопительные приборы ограждениями.	10.08.2019г	Написаны письма на имя: 1.Главы муниципального
2	п.п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 полы в рекреациях, в учебных кабинетах и в гардеробе с дефектами и механическими	10.08.2019г	

	повреждениями		района Шигонский Самарской области №1299 от 19.12.2018г 2.Руководителю МАУ «ЦМТО» от 28.09.2018г №870 от 19.12.2018г №1296 от 19.12.2018г №1297
3	п.п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 отремонтировать в спортивном зале гигиеническое покрытие стен, потолка и пола	10.08.2019г	
4	п.5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 кабинеты для обучающихся I ступени образования оснастить школьными партами, обеспеченными регулятором наклона поверхности рабочей плоскости.	10.08.2019г	
5	п.3.7. СанПиН 2.4.2.2821-10 оборудовать площадку для сбора мусора	10.08.2019г	
6	п.7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 классные доски оборудовать местным освещением-софитами.	10.08.2019г	
7	п.5.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 демонстрационные столы в кабинетах физики и химии установить на подиуме	10.08.2019г	
8	п.3.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 восстановить целостность ограждения территории	10.08.2019г	
9	п.3.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 восстановить целостность асфальтового покрытия территории участка.	10.08.2019г	
10	п.5.7. СанПиН 2.4.2.2821-10 заменить старые классные доски в кабинетах	10.08.2019г	
11	п.13.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 горячий цех оборудовать механической приточно-вытяжной системой вентиляции	10.08.2019г	
12	п.3.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 групповую площадку оборудовать теневым навесом.	10.08.2019г	