

Обм

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. Сызрани
(наименование органа государственного контроля (надзора))

Территориальный отдел

Управления Роспотребнадзора

по Самарской области

в г. Сызрани,

446001, Самарская область,

г. Сызрань, ул. Советская, 100

(место составления акта)

“ 19 ” сентября 2019 г.

(дата составления акта)

10.30.ч

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 17-05/526

По адресу/адресам: 446720, Самарская область, муниципальный район Шигонский, с. Шигоны, ул. Советская, 146; 446720, Самарская область, муниципальный район Шигонский, с. Шигоны, ул. Революционная, 122; 446720, Самарская область, муниципальный район Шигонский, с. Шигоны, ул. Революционная, 124; 446720, Самарская область, муниципальный район Шигонский, с. Шигоны, ул. Советская, 165; 446720, Самарская область, муниципальный район Шигонский, с. Шигоны, ул. Советская, 134; 446720, Самарская область, муниципальный район Шигонский, с. Шигоны, ул. Советская, 131; 446738, Самарская область, муниципальный район Шигонский, с. Тайдаково, ул. Школьная, 2. (место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки от 22.08.2019г. № 17-05/507 зам. руководителя Управления Роспотребнадзора по Самарской области С.А. Шерстневой

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена

внеплановая выездная

проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа «Центр образования» с. Шигоны м.р. Шигонский Самарской области.
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность
“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 день (рабочих дней/часов) 19.09.2019г. – визуальный осмотр объектов, анализ представленной документации, оформление материалов проверки.

Акт составлен: в территориальном отделе Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) по Самарской области в г. Сызрани

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): (заполняется при проведении выездной проверки) Директор ГБОУ СОШ с. Шигоны Малых А.М.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: -----

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: **ведущий специалист - эксперт Фомина Марина Евгеньевна**

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: **Директор ГБОУ СОШ с. Шигоны Малых А.М.**

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами: -----

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -----

выявлен факт невыполнения предписания №17-05/491 от 20.09.2018г. должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор об устранении выявленных нарушений (с указанием реквизитов выданных предписаний), а именно не выполнен пункт:

Здание средней школы, расположенное по адресу: с. Шигоны, ул. Советская, д.146:

1. В соответствии требованиям п.3.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» на территории участка школы выделить и оборудовать физкультурно-спортивную зону.

Срок 01.08.2019г.

Здание начальной школы, расположенное по адресу: с. Шигоны, ул.Революционная, 122:

2. В соответствии требованиям п. 3.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» восстановить целостность асфальтового покрытия территории участка

Срок 01.08.2019г.

3. В соответствии требованиям п. 4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в помещениях начальных классов (кабинеты №3, №4, №15) оборудовать умывальными раковинами с учетом росто-возрастных особенностей обучающихся (на высоте 0,5м от пола до борта раковины для обучающихся 1-4 классов)

Срок 01.08.2019г.

4. В соответствии требованиям п.6.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в учебных кабинетах и рекреациях отопительные приборы оборудовать ограждениями.

Срок 01.08.2019г.

Здание школы, расположенное по адресу: с. Тайдаково, ул. Школьная, д. 2.

5. В соответствии требованиям п.3.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» полностью восстановить целостность ограждения территории.

Срок 01.08.2019г.

6. В соответствии требованиям п.3.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» восстановить целостность асфальтового покрытия территории участка

Срок 01.08.2019г.

7. В соответствии требованиям п.3.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» кабинеты

для обучающихся I ступени образования оснастить школьными партами, обеспеченными регулятором наклона поверхности рабочей плоскости.

Срок 01.08.2019г.

8. В соответствии требованиям пп.4.8, 5.1, 5.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» каждого обучающегося обеспечить рабочим местом (за партой или столом) в соответствии с его ростом.

Срок 01.08.2019г.

9. В соответствии требованиям п.5.7 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» заменить старые классные доски в кабинетах.

Срок 01.08.2019г.

10. В соответствии требованиям п.6.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в учебных кабинетах и рекреациях отопительные приборы оборудовать ограждениями.

Срок 01.08.2019г.

Структурное подразделение «детский сад» Тайдаковского филиала, расположенное по адресу: с. Тайдаково, ул. Школьная, 2:

11. В соответствии требованиям п.3.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» групповую площадку оборудовать теневым навесом.

Срок 01.08.2019г.

Структурное подразделение «детский сад №4», расположенное по адресу: с. Шигоны, ул. Революционная, 124.

12. В соответствии требованиям п.3.10.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» теневые навесы оборудовать ограждениями не менее 1,5м с трех сторон

Срок 01.08.2019г.

13. В соответствии требованиям п.1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» количество детей в группах привести в соответствие с площадью групповых, из расчета не менее 2,0м² на 1 ребенка 3-7 лет и не менее 2,5м² на 1 ребенка до 3-х лет).

Срок 01.08.2019г.

Структурное подразделение «детский сад №1», расположенное по адресу: с.Шигоны, ул.Советская, 134:

14. В соответствии требованиям п.3.10.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» оборудовать теневые навесы ограждениями с трех сторон не ниже 1,5м

Срок 01.08.2019г.

15. В соответствии требованиям п.3.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» на территории групповых площадок средней и старшей групп установить теневые навесы

Срок 01.08.2019г.

Здание структурного подразделения, реализующее дополнительные образовательные программы для детей «Центр внешкольной работы», расположенное по адресу: с. Шигоны, ул. Советская, 165:

- 17.В соответствии требованиям п.6.4. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» отопительные приборы оборудовать ограждениями (каб. №№ 6, 11, 10, 9, 8, 15)

Срок 01.08.2019г.

нарушений не выявлено: -----

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): **19.09.2019г.**

Фомина
(подпись проверяющего)

✓
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки): -----

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- протокол об административном правонарушении № 17-05/ 962 от 19.09.2019г.;
- предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор об устранении выявленных нарушений от 19.09.2019г. № 17-05/539

Подписи лиц, проводивших проверку:

Фомина (Фомина М.Е.)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор ГБОУ СОШ с. Шигоны Малых А.М.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 19 ” сентября 2019 г.

✓
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)