

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ СЫЗРАНЬ, ОКТЯБРЬСК
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ СЫЗРАНСКИЙ, ШИГОНСКИЙ
УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

городской округ Сызрань
(место составления акта)

«25» апреля 2019 года
(дата составления акта)

11 часов 30 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 201

по адресу: Самарская область, м.р. Шигонский, с. Шигоны, ул. Советская, 134
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения от «19» марта 2019 года № 201 о проведении плановой, выездной
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

проверки начальника ОНД и ПР г.о. Сызрань, Октябрьск и м.р. Сызранский, Шигонский УНД и
ПР Главного управления МЧС России по Самарской области (Главного государственного инспек-
тора г.о. Сызрань, Октябрьск и м.р. Сызранский, Шигонский по пожарному надзору) Колокольце-
ва П.А.

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя
общеобразовательная школа «Центр образования» с. Шигоны муниципального района Шигонский
Самарской области

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«04» апреля 2019 с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

«__» апреля 2019 года с 11 час 20 мин до 11 час 30 мин, продолжительность 10 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности инди-
видуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня (1 час 10 мин).
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы городских округов
Сызрань, Октябрьск и муниципальных районов Сызранский, Шигонский управления надзорной
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской облас-
ти

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки ознакомлен (а):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Малых А.М. Малых

04.04.2019, 14:00

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: -----
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Сидякина Альфия Абдряшитовна – старший инспектор ОНД и
ПР г.о. Сызрань, Октябрьск и м.р. Сызранский, Шигонский УНД и ПР Главного управления МЧС
России по Самарской области (государственный инспектор г.о. Сызрань, Октябрьск и м.р. Сыз-
ранский, Шигонский по пожарному надзору).

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке
экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и / или наименование экспертных организаций с указа-
нием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: А.М. Малых – директор ГБОУ СОШ «Центр образова-
ния» с. Шигоны; Шацков Н.А – руководитель МАУ «Центр материально-технического обеспече-
ния»

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
(с указанием характера нарушений; лиц допустивших нарушения)

№	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены.	Лицо, допустившее нарушение
1	2	3	4
1	Дверь помещения гладильной выполнена не противопожарной (сертифицированной).	ст. 4 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; ст. 46 Федеральный закон № 184 от 27.12.2002г. «О техническом регулировании»; СП 2.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» п.6.8.19; СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» п.5.4.20; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.5.2.6.	МАУ «ЦМТО»
2	Автоматическая пожарная сигнализация не обеспечивает дублирование светового и звукового сигналов о срабатывании систем пожарной сигнализации в здании на пульт подразделений пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	ст. 4 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; ст. 46 Федеральный закон № 184 от 27.12.2002г. «О техническом регулировании»; НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» п.12; НПБ 88-01 " Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования." п.13.4.	МАУ «ЦМТО»
3	Из групповой ячейки, отсутствует второй эвакуационный выход.	Федеральный закон РФ от 22.07.2008г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.4,ст. 83; ст. 46 Федеральный закон № 184 от 27.12.2002г. «О техническом регулировании»; Н - 102-54 Противопожарные нормы п. 34; СНиП II-Л.3-62 «Детские ясли-сады нормы проектирования» п. 4.1; СНиП II-A.5-62 п.4.6; СНиП II-2-80 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений» п. 4.3; СП 1.13130.2009 п. 5.2.12.	
4	Приемно-контрольные приборы и приборы управления установлены, не обоснованно, в общих коридорах (фойе), без персонала, ведущего круглосуточное дежурство, без обеспечения раздельной передачи извещений о пожаре, неисправности, состоянии технических средств в помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, и без обеспечения контроля каналов передачи извещений. Общие коридоры (фойе), где установлены приборы, не защищены от несанкционированного доступа.	Федеральный закон РФ от 27.12.2002г. №184-ФЗ "О техническом регулировании" ст. 46; Федеральный закон РФ от 22.07.2008г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.4; СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п. 13.14.5	
5	Люк выхода на чердак не выполнен противопожарным сертифицирован-	Федеральный закон РФ от 22.07.2008г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.4,ст. 88; ст. 46 Федеральный	

	ным.	закон № 184 от 27.12.2002г. «О техническом регулировании»; СНиП II А5-70 п.4.7	
6	На путях эвакуации применены материалы с неустановленными пожарно-техническими характеристиками (ступени лестничных клеток окрашены масляной краской; стены коридора 1 этажа окрашены масляной краской; в коридорах 1 и 2 этажей здания на полах линолеум).	Федеральный закон РФ от 27.12.2002г. №184-ФЗ "О техническом регулировании" ст. 46; Федеральный закон РФ от 22.07.2008г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.4; Таблица 28; СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.3.2.	
7	Не предусмотрено ограждение крыши на здании с уклоном кровли свыше 12 % и высотой до карниза более 7 м.	Федеральный закон РФ от 27.12.2002г. №184-ФЗ "О техническом регулировании" ст. 46; Федеральный закон РФ от 22.07.2008г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.4; Н - 102-54 Противопожарные нормы п. 63; СНиП 2.01.02-85* «Строительные нормы и правила. Противопожарные нормы.» п. 2.8;	
8	Помещение для хранения костюмов не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией.	Федеральный закон РФ от 27.12.2002г. №184-ФЗ "О техническом регулировании" ст. 46; Федеральный закон РФ от 22.07.2008г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.4, 83; СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п. 9 таблица 3А, НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» п.9, таблица 1.	
9	В полу, на путях эвакуации, допускаются перепады высот менее 45 см (ясельная группа).	п.4 ст. 16.1 ФЗ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; СНиП 2.01.02-85 п. 4.7; ч.1 ст.1, ч.4 ст.4, п. 2 ч.1 ст.6 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.3.4	
10	Ширина эвакуационных выходов из здания, помещений менее 0,8 м (фактически 0,76м - 0,73м).	п.4 ст. 16.1 ФЗ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ч.1 ст.1, ч.4 ст.4, п. 2 ч.1 ст.6 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2 СНиП II-A.5-62 «Противопожарные требования»; СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.5	

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -----
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): -----
- нарушений не выявлено: -----

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

Ольга

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

Макаров
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: копия распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении плановой выездной проверке юридического лица, индивидуального предпринимателя от 19.03.2019 №201; Предписание по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара №210/1/1 от 24.04.2019.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший инспектор ОНД и ПР г.о. Сызрань, Октябрьск и м.р. Сызранский, Шигонский УНД и ПР Главного управления МЧС России по Самарской области - государственный инспектор г.о. Сызрань, Октябрьск и м.р. Сызранский, Шигонский по пожарному надзору)
Сидякина Альфия Абдряшитовна

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

Малых А.М – директор ГБОУ СОШ «Центр образования»

с. Шигоны м.р. Шигонский, Самарской области

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«25» 04 2019 года



Макаров
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводившего проверку)