

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ СЫЗРАНЬ, ОКТЯБРЬСК
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ СЫЗРАНСКИЙ, ШИГОНСКИЙ
УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

городской округ Сызрань
(место составления акта)

«25» апреля 2019 года
(дата составления акта)

12 часов 10 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 206

по адресу: Самарская область, м.р. Шигонский, с. Тайдаково, ул. Школьная, 2
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения от «19» марта 2019 года № 206 о проведении плановой, выездной
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

проверки начальника ОНД и ПР г.о. Сызрань, Октябрьск и м.р. Сызранский, Шигонский УНД и
ПР Главного управления МЧС России по Самарской области (Главного государственного инспек-
тора г.о. Сызрань, Октябрьск и м.р. Сызранский, Шигонский по пожарному надзору) Колокольце-
ва П.А.

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя
общеобразовательная школа «Центр образования» с. Шигоны муниципального района Шигонский
Самарской области

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«04» апреля 2019 с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

« » апреля 2019 года с 12 час 00 мин до 12 час 10 мин. продолжительность 10 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности инди-
видуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня (1 час 10 мин).
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы городских округов
Сызрань, Октябрьск и муниципальных районов Сызранский, Шигонский управления надзорной
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской облас-
ти

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки ознакомлен (а):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Малых А.М.

04.04.2019, 13:00

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: -----
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Сидякина Альфия Абдряшитовна – старший инспектор ОНД и
ПР г.о. Сызрань, Октябрьск и м.р. Сызранский, Шигонский УНД и ПР Главного управления МЧС
России по Самарской области (государственный инспектор г.о. Сызрань, Октябрьск и м.р. Сыз-
ранский, Шигонский по пожарному надзору).

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке
экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и / или наименование экспертных организаций с указа-
нием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: А.М. Малых – директор ГБОУ СОШ «Центр образова-
ния» с. Шигоны; Шацков Н.А – руководитель МАУ «Центр материально-технического обеспече-
ния»

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
 (с указанием характера нарушений; лиц допустивших нарушения)

№	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушины.	Лицо, допустившее нарушение
1	2	3	4
м.р. Шигонский, с. Тайдаково, ул. Школьная, 2			
1.	Автоматическая пожарная сигнализация не обеспечивает дублирование светового и звукового сигналов о срабатывании систем пожарной сигнализации в зданиях на пульт подразделений пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	Федеральный закон РФ от 27.12.2002г. №184-ФЗ "О техническом регулировании" ст. 46; Федеральный закон РФ от 22.07.2008г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.4, 83; НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» п.12; НПБ 88-01 " Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования." п.13.4.	МАУ «ЦМТО»
2.	Двери, отделяющие части коридоров, не оборудованы уплотнениями в притворах.	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.4,67; Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ "О техническом регулировании" ст. 46; СНиП II-B.10-54§2 п. 29; СНиП 2.01.02-85* п.4.15	МАУ «ЦМТО»
3.	Люк выхода не чердак не выполнен противопожарным.	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.4,67; Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ "О техническом регулировании" ст. 46; СНиП II-A.5-62 п. 3.3, п. 4.8 прим. 1	МАУ «ЦМТО»
4.	Площадка выхода из мастерской не оборудована ограждением.	Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ "О техническом регулировании" ст. 46; Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 89, СНиП 2.01.02-85* п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы п. 8.1.3	МАУ «ЦМТО»
5.	Металлические балки, несущие лестничные марши не доведены до требуемого предела огнестойкости. (не менее 1,5 ч.)	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.4,67; Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ "О техническом регулировании" ст. 46; СНиП II-A.5-62 п. 2.6	МАУ «ЦМТО»
6.	В здании школы (класс функциональной пожарной опасности Ф.4.1.) изменен (без проведения в установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности порядке экспертизы проектной документации) предусмотренный документацией класс функциональной пожарной опасности помещений (в школе расположен детский сад Ф.1.1. и фельдшерско-акушерский пункт Ф.3.4)	п.23 о) ППР в РФ Постановление Правительства от 25.04.2012 №390	МАУ «ЦМТО»

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -----
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): -----
- нарушений не выявлено: -----


Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: копия распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении плановой выездной проверке юридического лица, индивидуального предпринимателя от 19.03.2019 №206; Предписание по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара №210/1/1 от 24.04.2019.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший инспектор ОНД и ПР г.о. Сызрань, Октябрьск и м.р. Сызранский. Шигонский УНД и ПР Главного управления МЧС России по Самарской области - государственный инспектор г.о. Сызрань, Октябрьск и м.р. Сызранский, Шигонский по пожарному надзору)
Силякина Альфия Абдряшитовна




С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

Малых А.М – директор ГБОУ СОШ «Центр образования»

с. Шигоны м.р. Шигонский, Самарской области

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«23» 04 2019 года


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводившего проверку)