

Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора
по Самарской области
в г. Сызрани
446001, г. Сызрань,
ул. Советская, 100

место выдачи

Предписание

№ 17-05/540 от 19.09.2019г.

**должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор об устранении выявленных
нарушений**

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. Сызрани
Фомина Марина Евгеньевна

(фамилия, имя, отчество и должность должностного лица, выдавшего предписание)

При проведении внеплановой выездной проверки:

Наименование юридического лица: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа «Центр образования» с. Шигоны м.р. Шигонский Самарской области.

Фактический адрес: 446720, Самарская область, муниципальный район Шигонский, с. Шигоны, ул. Советская, 146; 446720, Самарская область, муниципальный район Шигонский, с. Шигоны, ул. Революционная, 122; 446720, Самарская область, муниципальный район Шигонский, с. Шигоны, ул. Революционная, 124; 446720, Самарская область, муниципальный район Шигонский, с. Шигоны, ул. Советская, 165; 446720, Самарская область, муниципальный район Шигонский, с. Шигоны, ул. Советская, 134; 446720, Самарская область, муниципальный район Шигонский, с. Шигоны, ул. Советская, 131; 446738, Самарская область, муниципальный район Шигонский, с. Тайдаково, ул. Школьная, 2.

Юридический адрес: 446720, Самарская область, муниципальный район Шигонский, с. Шигоны, ул. Советская, 146;

ИНН: 6325003968

ОГРН: 1116325002530

Тел.: 8(464)82-10-98

Рассмотрев предоставленные документы: акт проверки юридического лица №17-05/527 от 19.09.2019г, протокол об административном правонарушении № 17-05/ 961 от 19.09.2019г.

(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)

выявлены нарушения Федерального закона от 30.03.1999 № 52 «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»; СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и профессионального образования», СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»; СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»

Предлагаю:

Здание средней школы, расположенное по адресу: с. Шигоны, ул. Советская, д.146.

1. В соответствии требованиям п.7.2.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в учебных помещениях светильники с люминесцентными лампами расположить параллельно светонесущей стене

Срок 10.08.2019г.

2. В соответствии требованиям п.6.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в учебных кабинетах и рекреациях оборудовать ограждениями отопительные приборы

Срок 10.08.2019г.

3. В соответствии требованиям п.5.8 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и профессионального образования», п.6.16 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» для мытья кухонной посуды на пищеблоке установить двухсекционную ванну

Срок 10.08.2019г.

4. В соответствии требованиям п.4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в кабинете физики установить умывальную раковину

Срок 10.08.2019г.

Здание начальной школы, расположенное по адресу: с. Шигоны, ул.Революционная, 122.

5. В соответствии требованиям п.7.2.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в учебных помещениях светильники с люминесцентными лампами разместить параллельно светонесущей стене

Срок 10.08.2019г.

6. В соответствии требованиям п.5.1 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и профессионального образования», пп.4.4, 4.5 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» на пищеблоке отремонтировать приточно-вытяжную вентиляцию.

Срок 10.08.2019г.

Здание школы, расположенное по адресу: с. Тайдаково, ул. Школьная, 2.

7. В соответствии требованиям п.3.7. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» оборудовать площадку для сбора мусора

Срок 10.08.2020г.

8. В соответствии требованиям п.4.28-4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» отремонтировать в спортивном зале гигиеническое покрытие стен, потолка и пола.

Срок 10.08.2020г.

9. В соответствии требованиям п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» отремонтировать гигиеническое покрытие стен и потолков в кабинетах №№205 (ин.языка), 23 (физика), 24 (библиотека), в кабинете домоводства, в коридорах и столовой

Срок 10.08.2020г.

10. В соответствии требованиям п.7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» классные доски оборудовать местным освещением-софитами

Срок 10.08.2020г.

11. В соответствии требованиям п.6.8 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и профессионального образования» организовать питание обучающихся филиала

Срок 10.08.2020г.

Структурное подразделение «детский сад Тайдаковского филиала, расположенное по адресу: с. Тайдаково, ул. Школьная, 2.

12. В соответствии требованиям п.4.29 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» организовать работу пищеблока согласно имеющегося по проекту набора помещений

Срок 10.08.2020г.

13. В соответствии требованиям п.13.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» горячий цех оборудовать механической приточно-вытяжной системой вентиляции

Срок 10.08.2020г.

14. В соответствии требованиям п.13.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» мойки для ополаскивания столовой и кухонной посуды оснастить гибким шлангом с душевой насадкой

Срок 10.08.2020г.

Структурное подразделение «детский сад №4», расположенное по адресу: с. Шигоны, ул.Революционная, 124.

15. В соответствии требованиям п.3.18. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» оборудовать площадку для сбора мусора

Срок 10.08.2020г.

Структурное подразделение «детский сад №1», расположенное по адресу: с.Шигоны, ул.Советская, 134.

16. В соответствии требованиям п.3.18 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» оборудовать площадку для сбора мусора

Срок 10.08.2020г.

17. В соответствии требованиям п.8.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» отопительные приборы в групповых оборудовать ограждающими устройствами

Срок 10.08.2020г.

18. В соответствии требованиям п.4.35 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» организовать в постирочной раздельные входы (окна) для сдачи грязного и получения чистого белья

Срок 10.08.2020г.

19. В соответствии требованиям п.4.29 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» организовать работу пищеблока в соответствии имеющегося по проекту набора помещений пищеблока.

Срок 10.08.2020г.

20. В соответствии требованиям п.13.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» отремонтировать вытяжную систему вентиляции в горячем цехе

Срок 10.08.2020г.

21. В соответствии требованиям п.13.8 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» оборудовать раковину для мытья рук в горячем цехе подводом горячей воды

Срок 10.08.2020г.

22. В соответствии требованиям п.8.8 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» использовать в процедурном кабинете манипуляционный стол из материалов устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств

Срок 10.08.2020г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа «Центр образования» с. Шигоны м.р. Шигонский Самарской области.

О выполнении Предписания необходимо сообщить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. Сызрани по адресу: 446001, г. Сызрань, ул. Советская, 100, кабинет 7 в установленные сроки

Предписание может быть обжаловано в порядке и сроки, установленные законодательством.

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица об устранении нарушений законодательства предусматривает административную ответственность по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ.

Ведущий специалист-эксперт

(должность лица, уполномоченного осуществлять
госсанэпиднадзор)

(подпись)

Фомина М.Е.

(фамилия, имя, отчество)