



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПРОКУРАТУРА
ШИГОНСКОГО РАЙОНА**

ул. Почтовая, 21, с. Шигоны, 446720

14.05.2023 № Прдр-247-207-231-247

Директору ГБОУ СОШ с. Шигоны

Малых А.М.

ул. Советская, д.146, с. Шигоны,
Шигонского района Самарской области,
446720

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений требований
законодательства о защите жизни и
здоровья несовершеннолетних

Прокуратурой Шигонского района Самарской области во исполнение задания прокуратуры области от 20.04.2023 № 21-25-2023/6548-2360001 проведена проверка исполнения законодательства о защите жизни и здоровья несовершеннолетних. Объект проверки: летний лагерь дневного пребывания. Предмет проверки: соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства в сфере антитеррористической защищенности.

Согласно ст. 6 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», ребенку от рождения принадлежат и гарантируются государством права и свободы человека и гражданина в соответствии с Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, Семейным кодексом Российской Федерации и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации. Названным законом также определяется, что одним из основных направлений государственной политики в области защиты прав и законных интересов несовершеннолетних является охрана здоровья.

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», граждане имеют право на благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают вредного воздействия на человека.

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны: выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц;

Всех № 38
24.05.2023

ШИ №

004415

Прокуратура Шигонского района Самарской
области
№ Прдр-247-207-231-247

разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия; обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг, а также продукции производственно-технического назначения, пищевых продуктов и товаров для личных и бытовых нужд при их производстве, транспортировке, хранении, реализации населению.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 утверждены Требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий).

Выявлены следующие нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства:

- в нарушение требований п.2.2.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» не оборудована площадка под контейнер (мусоросборник) для сбора отходов с водонепроницаемым твердым покрытием, превышающим площадь основания контейнера на 1 м во все стороны;

- в нарушение требований п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» локальная вытяжная система над варочной плитой находится в нерабочем состоянии;

- в нарушение требований п.2.6.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» умывальные раковины в туалетах не обеспечены горячей водой;

- в нарушение требований п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» одна туалетная кабина в сан.узле для мальчиков не обеспечена дверью;

- в нарушение требований п. 2.11.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» влажная уборка вестибюлей, рекреаций и туалетов проводится 2 раза в день (согласно санитарным правилам уборка этих помещений должна проводиться после каждой перемены);

- в нарушение требований п. 2.3 гл. II СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» генеральная уборка еженедельно не проводится;

- в нарушение требований п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в спортивном зале гигиеническая отделка

потолка имеет дефекты и повреждения (следы протечки), что не допускает проведение качественной влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

- в нарушение требований п. 2.6.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в общеобразовательном учреждении не организован питьевой режим посредством стационарного питьевого фонтанчика или выдачи детям воды, расфасованной в емкости (бутилированной) промышленного производства (на момент проверки питьевого фонтанчик находится в неисправном состоянии).

Выявлены следующие нарушения в сфере антитеррористической защищенности:

- в нарушение п. 47 Требований — 1 экземпляр паспорта безопасности на объекте не хранится;

- в нарушение п. 24 пп «К» Требований — не определен порядок хранения паспорта безопасности;

- в нарушение п.24 пп «Е» Требований — не со всеми сотрудниками проводятся инструктажи о порядке действий при обнаружении на объектах посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта (отсутствуют росписи в журнале инструктажей за 31.08.2022 года Пищугина Н.Ю., Терсенева И.В., Кузнецов А.В., Игнатенко Л.Л., Ермишина М.М., Данилова Л.В.);

- в нарушение п. 24 пп «М» Требований — система наружного освещения требует ремонта.

Государственная политика в интересах детей является приоритетной и основана, в том числе, на принципе ответственности юридических лиц, должностных лиц, граждан за нарушение прав и законных интересов детей.

Анализ причин выявленных нарушений требований законодательства Российской Федерации, направленного на охрану прав несовершеннолетних, их причин и условий, им способствовавших, свидетельствует о ненадлежащем выполнении своих должностных обязанностей лицами, из числа работников учреждения. Условием, способствовавшим выявленным нарушениям является отсутствие надлежащего контроля со стороны руководителя учреждения за неукоснительным соблюдением требований законодательства.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района и принять меры к устранению отмеченных нарушений закона, причин и условий им способствующих.

2. Заблаговременно уведомить прокуратуру района о месте и времени рассмотрения настоящего представления.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших нарушения закона.

4. О результатах рассмотрения представления сообщить в прокуратуру Шигонского района в установленный законом срок один месяц, в письменной форме, с приложением документов, подтверждающих принятие мер к устранению нарушений.

Заместитель прокурора района

юрист 1 класса



И.В. Кудимов